

PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch

Allgemeine Informationen » Prüfzeugnisse

Feuerschutz FS » Wärmedämmung von FS-Türen



Tabelle 074 - Wärmedämmwerte

Übersicht WDE-39 und Funktionstüren

Stand: 11.01.2023



12_IFT-Pruefbericht_U-Wert_FS-30-1

Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten [U-Wert]
FS 30-1 KL3

UD = 2,2 W/m²K / Stand: 28.05.2020



13_IFT-Pruefbericht_U-Wert_FS-30-1-SK2-RD

Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten [U-Wert]
FS 30-1 SK2 RD KL3

UD = 2,1 W/m²K Stand: 28.05.2020



14_IFT-Pruefbericht_U-Wert_FS-30-1-SK3-RD

Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten [U-Wert]
FS 30-1 SK2 RD KL3 / FS 30-1 SK3 RD KL3 (gleicher Aufbau der Türen)

UD = 2,0 W/m²K Stand: 28.05.2020



15_IFT-Pruefbericht_U-Wert_FS-30-1-DF-EH3-SK3-RD

Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten [U-Wert]
FS 30-1 DF EH3 SK3 RD KL3

UD = 1,6 W/m²K Stand: 28.05.2020

