

# PRÜM Türenhandbuch


## Türenhandbuch

### Allgemeine Informationen » Prüfzeugnisse

#### Standard- Türen » Schallschutz von Standardtüren




## Schallschutz von Standardtüren




### Prüfbericht Schallschutz RST

Luftschalldämmung nach DIN 52210 / EN 20717  
Eignungsprüfung 941212.U6  
Ergebnis:  $R_w=25\text{dB}$



### Prüfbericht Schallschutz RS

Luftschalldämmung nach DIN 52210 / EN 20717  
Eignungsprüfung 941212.U5  
Ergebnis:  $R_w=28\text{dB}$



### Prüfbericht Schallschutz VS

Luftschalldämmung nach DIN 52210 / EN 20717  
Eignungsprüfung 941212.U3  
Ergebnis:  $R_w=32\text{dB}$

