



# Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster · windows  
Rollläden · shutters  
Türen + Tore · doors  
Fassaden · curtain walling  
Baubeschläge · building hardware

## KURZBERICHT NR. 18/09-A380-K1

Version 1.de\_PRÜM

Messung der Luftschalldämmung nach DIN EN ISO 10140-2 : 2010 von Bauteilen im Prüfstand und Bewertung der Messergebnisse nach DIN EN ISO 717-1 : 2013-06

<b>Antragsteller</b>	PRÜM-Türenwerk GmbH Andreas-Stihl-Straße 1 54595 Weinsheim/Eifel
<b>Bauart</b>	Ein- und zweiflügelige Türelemente aus Holz und Holzwerkstoffen, in stumpfer als auch gefälzter Ausführung, wahlweise mit verschiedenen Lichtausschnitten, Oberblenden, Oberlichtern und oder verglasten Seitenteilen, in verschiedenen Zargenvarianten
<b>Produktbezeichnung</b>	SD 42 RD SD 42
<b>Maße Türblatt (B x H)</b>	von 584 mm x 1722 mm bis 1235 mm x 2235 mm bei 2-flg. Ausführung Standflügel min. 400 mm
<b>Dichtungen</b>	min. zwei 3-seitig umlaufende Falzdichtung / Zargendichtung min. eine Bodendichtung bzw. eine Anschlagdichtung
<b>Beschläge</b>	min. zwei bzw. vier Bänder (1-flg. / 2-flg.)
<b>Prüfgrundlage</b>	Gutachtliche Stellungnahme Nr. 18/09-A380-G1_PRÜM
<b>Ergebnis</b>	Bewertete Schalldämm-Maß $R_w$ (= $R_{w,P}$ )  $R_w \geq 42$ dB
<b>Anlage</b>	Darstellung der möglichen Zargen- und Türblattvarianten für den Typ SD 42 / RD SD 42
<b>Gültigkeit</b>	Laufzeit der Prüf- und Klassifizierungsnormen

  
Dipl.-Ing. Matthias Demmel  
Prüfstellenleiter



  
M.Eng. Dipl.-Ing.(FH) Michael Ewald  
Sachbearbeiter















PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG  
AG Traunstein HRA 8871  
Lackermannweg 24, 83071 Stephanskirchen  
phG PfB Verwaltungs GmbH  
Geschäftsführer: Matthias Demmel, Rüdiger Müller  
AG Traunstein HRB 16490

Telefon +49 (0) 80 36 / 674947 0  
Telefax +49 (0) 80 36 / 674947 28  
www.pfb-rosenheim.de  
info@pfb-rosenheim.de

Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling  
IBAN: DE88 7115 0000 0500 5567 41  
SWIFT-BIC: BYLADEM1ROS  
Steuer-Nr.: 156/172/13009  
USt-IdNr.: DE245353602



Kurzbericht Nr. 18/09-A380-K1 vom 08.02.2019 Version 1.de  
PRÜM-Türenwerk GmbH, 54595 Weinsheim/Eifel

Typ	Holzumfassungszarge	Stahlzarge	Blockrahmen	Blendrahmen	TB-Kante: GEFÄLTZT	TB-Kante: STUMPF	diverse Lichtausschnitte
Zargen- und Türblatt Ausführungen							
Typ	sturzhoch mit LA / ohne LA	geschosshoch mit Kämpfer mit Querstück Oberblende / Oberlicht	geschosshoch mit Kämpfer ohne Querstück Oberblende / Oberlicht	sturzhoch mit einem Seitenteil	sturzhoch mit zwei Seitenteilen	geschosshoch mit Kämpfer mit Querstück mit einem Seitenteil Oberblende / Oberlicht	geschosshoch mit Kämpfer mit Querstück mit zwei Seitenteilen Oberblende / Oberlicht
einflügelig							
zweiflügelig	