

# ift-Nachweis



## Klassifizierungsbericht

Nummer	18-000760-PR03 (NW-C02-05-de-01)
Inhaber	Prüm Türenwerk GmbH Andreas Stihl-Str. 1 54595 Weinsheim/Eifel Deutschland
Produkt	Holzwerkstofftüre RC2
Bezeichnung	System: EH-45 Lieferbezeichnung: Türblatt: EH 45 HSD; Holzumfassungszarge: FU EH 45
Details	Hersteller Prüm Türenwerk GmbH, - Weinsheim/Eifel; Material Holz und Holzwerkstoffe; Angriffsseite Schließfläche nach EN 12519; Außenmaß (B x H) 1225 mm x 2090 mm; Schloss: Hersteller CARL FUHR GmbH & Co. KG, Schlösser und Beschläge - Heiligenhaus; Bezeichnung Einfachverriegelung, Hauptriegel als Fallenriegel ausgeführt; Profilzylinder: Hinweis Stelle 7 Klasse 4 und Stelle 8 Klasse 1 nach EN 1303; Schutzbeschlag: Hersteller Süd-Metall Beschläge GmbH, - Ainring; Bezeichnung SICURA HANNA-LS/LS; Hinweis Klasse: ES1 nach DIN 18257; Band: Hersteller SIMONSWERK GmbH, - Rheda-Wiedenbrück; Bezeichnung PR315-FT-GB-NI / V4700WF-FV; Anzahl 2; Hinweis Falzluftbegrenzer: 2
Besonderheiten	mit Panikfunktion

### Ergebnis

Einbruchhemmung nach EN 1627:2011-05



**Klasse: RC 2 / RC 2N**

ift Rosenheim  
25.03.2019

Konrad Querengässer, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfstellenleiter  
Sicherheitstechnik

David Wolf  
Prüfingenieur  
Sicherheitstechnik

### Grundlagen \*)

EN 1627:2011-05

\*) und entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN)

Prüfbericht: 18-000760-PR03 PB-C02-05-de

### Darstellung



### Verwendungshinweise

Die Ergebnisse gelten für den in EN 1627, Anhang D geregelten erweiterten Anwendungsbereich.

### Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

### Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

### Identitäts-Check



[www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft](http://www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft)  
ID: 5C2-FC14E