

Nachweis

einbruchhemmenden Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme

Nr. 10-000665-PR02

(GAS-C02-05-de-07)



Auftraggeber PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Str. 1
54595 Weinsheim/Eifel
Deutschland

Produkt	Einflügelige, einbruchhemmende Türelemente aus Holz und Holzwerkstoffen
Bezeichnung	EH-45, EH-53, EH-59, FS30 DF, FS-30-1, T30-1 FSA
Türflügelaußenmaß (B x H)	maximal 1245 mm x 2321 mm mindestens 584 mm x 1597 mm
(Rahmen) Material	Holzzarge, Stahlzarge, Blendrahmen oder Blockrahmen
Angriffseite	Schließfläche nach EN 12519
Öffnungsart	einwärts, dreh
Beschläge	gemäß Typenliste

Grundlagen

DIN EN 1627 : 2011

Türen, Fenster,
Vorhangfassaden, Gitterelemente
und Abschlüsse -
Einbruchhemmung -
Anforderungen und
Klassifizierung

DIN EN 1628 : 2011

DIN EN 1629 : 2011

DIN EN 1630 : 2011

Nachweise: Siehe Typenliste
bzw. Abschnitt 3

Ersetzt Gutachtliche
Stellungnahme 10-000665-PR02
(GAS-C02-05-de-06) vom
22.04.2022

Konstruktionsunterlagen
Anlage 1, Blatt 1 bis 129

Gültigkeit

Die Prüfung der
einbruchhemmenden
Eigenschaften ermöglicht keine
Aussage über weitere leistungs-
und qualitätsbestimmende
Eigenschaften der vorliegenden
Konstruktion.

Zum Zeitpunkt der Erstellung
dieses Dokumentes, war die
herangezogene normative
Grundlage DIN EN 1627 : 2011
bereits durch die die aktuell
gültige Ausgabe DIN EN 1627 :
2021 ersetzt. Eine Bewertung
nach neuer Ausgabe ist nicht
erfolgt.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Hinweise
zur Benutzung von ift-
Prüfberichten“.

Das Deckblatt kann mit der
Typenliste als Kurzfassung
verwendet werden.

Inhalt

Die gutachtliche Stellungnahme
umfasst insgesamt 151 Seiten

Deckblatt

Typenliste

Gutachtliche Stellungnahme

1 Auftrag

2 Grundlagen der Beurteilung

3 Beurteilung

4 Ergebnis und Aussage

Anlage 1, (129 Seiten)

Einbruchhemmung nach DIN EN 1627 : 2011



RC 2*)

*) auf der Grundlage der oben rechts aufgeführten Prüfberichte und der
ergänzenden, änderungsbedingten Angaben

ift Rosenheim

03.05.2022

Florian Willer, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
Sicherheitstechnik

Simon Stürer
Prüfingenieur
Sicherheitstechnik