



Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster • windows
Rollläden • shutters
Türen + Tore • doors
Fassaden • curtain walling
Baubeschläge • building hardware

Version 1.de

KURZBERICHT NR. 11/08-A295-K1

Messung der Luftschalldämmung von Bauteilen im Prüfstand nach DIN EN 140-3: 2005-03 und
Bewertung der Messergebnisse nach DIN EN ISO 717-1: 2006-11

Antragsteller	PRÜM-Türenwerk GmbH Andreas-Stihl-Straße 1 D-54595 Weinsheim
Produktbezeichnung	SD-T-32-LA-STU (stumpf) / SD-T-32-LA (gefälzt)
Bauart	Türblätter aus Holz und Holzwerkstoffen (Sperrtürblätter), als Vollblatt mit Glasausschnitt in verschiedenen Ausführungsvarianten
Verglasung	mind. 8 mm VSG mit doppelter Schallschutzfolie
Maße	von 610 mm x 1735 mm bis 1235 mm x 2235 mm
Dichtungen	Funktionsfugen beidseitig dauerelastisch abgekittet, nicht betriebsfähig
Prüfgrundlage	Gutachtliche Stellungnahme Nr. 11/08-A295-G1 vom 25.10.2012
Ergebnis	 Bewertetes Schalldämm-Maß R_w ($= R_{w,P}$) $R_w (C; C_{tr}) \geq 34 (-1; -2) \text{ dB}$
Gültigkeit	Laufzeit der Prüf- und Klassifizierungsnormen



Dipl.-Ing. Matthias Demmel
Prüfstellenleiter



Stephanskirchen
25.10.2012



M.Eng. Dipl.-Ing.(FH) Andreas Wastlhuber
Sachbearbeiter

