



Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster • windows
Rollläden • shutters
Türen + Tore • doors
Fassaden • curtain walling
Baubeschläge • building hardware

Version 1.de

KURZBERICHT NR. 11/10-A368-K2

Messung der Luftschalldämmung von Bauteilen im Prüfstand nach DIN EN 140-3: 2005-03 und
Bewertung der Messergebnisse nach DIN EN ISO 717-1: 2006-11

Antragsteller	PRÜM-Türenwerk GmbH Andreas-Stihl-Straße 1 D-54595 Weinsheim
Produktbezeichnung	SD-T-37-LA-STU (stumpf) / SD-T-37-LA (gefälzt)
Bauart	Türblatt aus Holz und Holzwerkstoffen (Sperrtürblatt), als Vollblatt mit Glasausschnitt in verschiedenen Ausführungsvarianten
Verglasung	mind. 10 mm VSG mit doppelter Schallschutzfolie
Maße	von 610 mm x 1735 mm bis 1235 mm x 2235 mm
Dichtungen	Funktionsfugen beidseitig dauerelastisch abgekittet, nicht betriebsfähig
Prüfbericht	Prüfbericht Nr. 11/10-A368-B2 vom 22.10.2012
Messung Nr.	11/10-A368-P1-M1, -P2-M1 und -P4-M1
Ergebnis	 Bewertetes Schalldämm-Maß R_w (= $R_{w,p}$) $R_w (C; C_{tr}) \geq 38 (-1; -3) \text{ dB}$
Gültigkeit	Laufzeit der Prüf- und Klassifizierungsnormen


Dipl.-Ing. Matthias Demmel
Prüfstellenleiter



Stephanskirchen
22.10.2012


M.Eng. Dipl.-Ing.(FH) Andreas Wastlhuber
Sachbearbeiter

PFB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG
AG Traunstein HRA 8871
Lackermannweg 24, 83071 Stephanskirchen
phG PFB Verwaltungs GmbH
Geschäftsführer: Matthias Demmel, Rüdiger Müller
AG Traunstein HRB 16490

Telefon +49 (0) 80 36 / 67 49 47 0
Telefax +49 (0) 80 36 / 67 49 47 28
www.pfb-rosenheim.de
info@pfb-rosenheim.de

Sparkasse Rosenheim
Bankleitzahl 711 500 00
Kontonummer 500 556 741
Steuer-Nr. 156/172/13009
USt-IdNr. DE245353602



Anerkannte Prüfstelle
Landesbauordnung
BAY 33
Notified Body
No. 1644