

Einbauanleitung

Brand- und Rauchschutztüren joro T90RS-1
mit zweiteiliger Stahlzarge
Kunde: Fa. Prüm Türenwerk GmbH
Objekt: 131185 - BV.: Gr. Schwülper

- Stahlzarge in Maueröffnung stellen und ausrichten; mit den Befestigungsanker/Verschraubungspunkten an der Mauer montieren, evtl. zusätzliche Befestigung nach statischen Erfordernissen
- Zarge mit bauaufsichtlich zugelassenen Schrauben mit der Wand befestigen; Schraubeneinstand im Mauerwerk min. 50 mm
 - bandseitig vier mal ober/unterhalb der Bandaufnahmen im Abstand von ca. 400 mm
 - oben quer beidseitig von Aussenkante ca. 300 mm sowie einmal mittig
- Türblatt einhängen und ausrichten
- Im Bereich der Verschraubungen Zarge mittels Verklotzungen aus feuerfestem Material druckfest hinterfütern.
- Gegebenenfalls Zarge und Türblatt nachstellen, so dass die Zargendichtung umlaufend gleichmäßig andrückt
- Zargenzwischenraum sowie Zargenspiegel auf Band- und Bandgegenseite vollvolumig mit Gips ausgießen oder hintermörteln
- Zargendichtung einziehen, Ecken auf Gehrung schneiden
- Anschlussfugen der Wand zur Stahlzarge hin dauerelastisch versiegeln
- Obentürschließer gemäß beiliegenden Herstellerangaben einstellen; auf selbstständiges Schließen der Türen ist zu achten
- Bei Teppichböden oder unebenen Böden ist eine Bodenschiene zu setzen
- Bodendichtung einstellen, damit diese am Boden sauber anliegt
- Feuerschutz-Drückergarnitur nach DIN 18273 montieren
- Abstoppen von schweren Türblätter mit Türschließer: Es ist nicht zulässig, Türen durch Türschließer beim Öffnen zu stoppen, da durch die Hebelwirkung sehr starke Kräfte entstehen und dies zu Beschädigungen an Schließer, Gleitschiene oder Zarge führen kann. Wir verweisen hier auf die technischen Unterlagen der Schließerhersteller. Wir empfehlen die Montage von Wand- oder Bodenstopper, Montageposition max. Türdrittelbreite Schlossseite

Hinweise:

Wir weisen darauf hin, dass bei Nichtbeachtung dieser Montageanleitung oder im Falle von durch uns nicht genehmigten Modifikationen an unseren Produkten die Gefahr besteht, dass die Einhaltung brandschutztechnischer oder sonstiger sicherheitsrelevanter Anforderungen nicht gewährleistet ist. Insbesondere kann es in diesen Fällen vorkommen, dass unsere Produkte nicht mehr für die vorgesehene Verwendung zugelassen sind. Hierfür können wir selbstverständlich keinerlei Haftung übernehmen.

joro türen gmbh industrie west 77871 renchen

tel 078 43 / 94 64-0
fax 078 43 / 94 64-18
<http://www.joro.de>
e-mail: info@joro.de